SZKOŁA POLICJI W PILE
L. dz. WZ-1852/1741/2019

Piła, dnia 29 lipca 2019 r.

Wykonawcy postępowania
nr 373/WZ-1741/2019

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego *przebudowy segmentów B, C, D1 i klatki nr 3 budynku głównego Szkoły Policji w Pile oraz odnowienia elewacji* – postępowanie nr 373/WZ-1741/2019

Szkoła Policji w Pile informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1
Czy zamawiający dopuszcza możliwość wykonania czyszczenia elewacji inną metodą niż gumkowanie?

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza czyszczenie elewacji wyłącznie metodą na sucho zgodnie ze wskazaniami konserwatora zabytków i warunkami zawartymi w udzielonym pozwoleniu na budowę.

Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ "*Opis przedmiotu zamówienia*" zmienia nazwę ust. 3 pkt II, tj.

1. *„II. Zakres robót obejmuje odnowienie całej elewacji budynku głównego Szkoły Policji w Pile zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz (dziedzińce) metodą Le gommage des facades na sucho tzw. gumkowanie."*

i zastępuje ww. nazwę zapisem:

1. *„II. Zakres robót obejmuje oczyszczenie/odnowienie/renowację całej elewacji budynku głównego Szkoły Policji w Pile, od zewnątrz metodą na sucho oraz odnowienie elewacji od wewnątrz (dziedzińce)"*

Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ "*Opis przedmiotu zamówienia*" zmienia treść ust. 3 pkt II ppkt 9 tj.

1. *„9. Proszę o uwzględnienie w wycenie i wykonanie oczyszczenia lica elewacji metodą Le gommage des facades na sucho tzw. gumkowanie. Konserwator zabytków nie dopuszcza innej metody oczyszczenia elewacji ceglanej."*

i zastępuje ww. treść zapisem:

1. *„9. Proszę o uwzględnienie w wycenie i wykonanie oczyszczenia lica elewacji metodą na sucho (np. gumowanie, czyszczenie suchym lodem, strumieniowanie mgławicowe, metoda laserowa) zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków w zakresie metody oczyszczenia elewacji ceglanej."*

Pytanie 2
Czy Zamawiający poza lakonicznym opisem przedmiotu zamówienia udostępni w postępowaniu dokumentację techniczną odnowienia całej elewacji budynku głównego Szkoły Policji w Pile?

Odpowiedź
Tak. Zamawiający udostępnia dokumentację techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do odpowiedzi.

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w ww. zakresie. Ponadto Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 13.08.2019 r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.08.2019 r. godz. 11:00.
Pozostałe warunki pozostają bez zmian i są wiążące.

ZASTĘPCA KOMENDANTA
SZKOŁY POLICJI W PILE
nadkom. Marcin Druszcz

Wyk. w 1 egz.
Zamieszczono na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/
Oryginał pozostaje w dokumentacji przetargowej Zamawiającego