



OCHRONA OD PORAŻEŃ:

przed dotykem bezpośrednim:

- izolacja robocza
- wyłączniki różnicowo-prądowe (30mA)
- wyłączniki nadprądowo-różnicowe (30mA)

przed dotykem pośrednim:

- szybkie samoczynne wyłączenie zasilania
- lub II klasa ochronności

A: ul. ów. Wojciech 22/24 lok. 7, 61-749 Poznań,
E: info@kilkoro.com
W: www.kilkoro.com



Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów jest zabronione.

branża INSTALACJE ELEKTRYCZNE

projektant podpis

mgr inż. Marek Jerzyński
upr. bud. KUP/0142/POOE/11

sprawdzający podpis

inż. Grzegorz Chrapkowski
upr. bud. 285/72 Bg

nazwa i adres inwestycji

**TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 3
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU**
Plac Staszica 3, 64-920 Piła
obręb 0018, arkusz 9, działka nr ewid. 350/1

treść rysunku Instalacje elektryczne
Schemat połączeń

stadium PROJEKT BUDOWLANY

data skala nr rys.
07-2012 E-03