



OCHRONA OD PORAŻENI:

przed dotykaniem bezpośrednio:

- izolacja robocza
- wyłączniki różnicowo-prądowe (30mA)
- wyłączniki nadprądowo-różnicowe (30mA)

przed dotykaniem pośrednim:

- szybkie samoczynne wyłączenie zasilania lub II klasa ochronności



ul. św. Wojciecha 22/24 lok. 7, 61-719 Poznań,
E: info@mikoro.com
W: www.mikoro.com

Niniejsze opracowanie jest własnością i udzielenie z tytułu 1.14.194. Dz. U. z 2000 r. N° 80, poz. 944), kopiowanie oraz udzielenie bez zgody autorów jest zabronione.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

branża
projektant
mgr inż. Marek Jerzyński
upr. bud. KUP/0142/POE/11

sprawdzający
inż. Grzegorz Chrapkowski
upr. bud. 285/72 Bg

nazwa i adres
inwestycji

TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU NR 3
WRĄZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Plac Staszica 3, 64-920 Piła
obręb 0018, arkusz 9, działka nr ewid. 350/1

treść rysunku
Instalacje elektryczne
Schemat połączeń

stadium
PROJEKT BUDOWLANY

data
07-2012
skala
nr rys.
E-03