

Wykonawcy postępowania
przetargowego nr 27/2013

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wewnętrznych drzwi przeciwpożarowych klasy EI-30S.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie jak powyżej, do Zamawiającego wpłynęły zapytania.

Na mocy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113 poz. 759, Nr 161, poz. 1078 ze zmianami) – uprzejmie wyjaśniam:

Pytanie 1. Z udostępnionej dokumentacji technicznej ścianki aluminiowej mają mieć odporność ogniową w klasie EI30. Prosimy o wyjaśnienie czy ścianki przy drzwiach mają mieć taką samą odporność ogniową co drzwi?

Ścianki przy drzwiach mają mieć odporność EI30

Pytanie 2. Czy drzwi powyżej dolnych wypełnień mają być pełne czy przeszklone?

Drzwi powyżej dolnych wypełnień mają być przeszklone szkłem ogniochronnym klasy EI 30

Pytanie 3. Czy Zamawiający wymaga żeby naświetla górne i boczne były pełne czy przeszklone?

Naświetla górne i boczne mają być przeszklone szkłem ogniochronnym klasy EI 30

Pytanie 4. Proszę o informację czy wszystkie drzwi p.poż. mają być przeszklone szkłem p.poż. czy może drzwi mają być pełne?

Wszystkie drzwi jak i naświetla (górne i boczne) mają być powyżej 40cm przeszklone szkłem ogniochronnym klasy EI 30, poniżej 40 cm pełne – płyta klasy EI 30

Pytania 5. Czy RKZ oznacza regulator kolejności zamykania drzwi?

TAK

Pytania 6. Proszę o podanie koloru drzwi, które będą wymieniane?

RAL 1015

Pytanie 7. Na rysunkach przegród EI30S nie ma zdefiniowanych wypełnień, za wyjątkiem pozycji nr 1 – Płyta EI30 do wysokości 400mm. W związku z tym proszę o podanie, jakiego rodzaju wypełnienia należy zastosować we wszystkich przegrodach EI30S – czy ma to być panel do wysokości 400mm, natomiast od wysokości 400mm szyba neutralna?

Wszystkie drzwi jak i naświetla (górne i boczne) mają być powyżej 40cm przeszklone szkłem ogniochronnym klasy EI 30, poniżej 40 cm pełne (płyta EI30)

Pytanie 8. Jaki wymiar min dla drzwi jednoskrzydłowych określa Zamawiający? Otwory istniejące są mniejsze niż 1300mm x 2100mm

Wymiar min zgodny załącznikiem image 2-3.jpg

Pytanie 9. Załącznik nr 5 jest uszkodzony. Czy Zamawiający może jeszcze raz go udostępnić

Załącznik zostanie ponownie zamieszczony

Pytanie 10. Otwory istniejące mają wymiar o szerokości ok. 2500mm. Drzwi (zabudowy) ze image-1 oraz image3-4 mają szer. 2200mm. Jaki wzór drzwi przewiduje Zamawiający w tych miejscach.

Wzór zgodny załącznikiem na stronie internetowej.

Pytanie 11. Czy drzwi (zabudowy) mają być mocowane do płytek znajdujących się na ścianach i sufitach.

Drzwi mają być mocowane do elementu konstrukcyjnego

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian i są wiążące.