

**Wykonawcy postępowania
przetargowego nr 27/2013**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wewnętrznych drzwi przeciwpożarowych klasy EI-30S.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie jak powyżej, do Zamawiającego wpłynęły zapytania.

Na mocy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113 poz. 759, Nr 161, poz. 1078 ze zmianami) – uprzejmie wyjaśniam:

Proszę o jednoznaczna odpowiedz na pytania z powodu sprzeczności odpowiedzi.

Pyt. 1 Czy otwory pod nową ślusarkę aluminiową przeciwpożarową są wystarczające? Czy nie należy rozkuwać otworów?

Pyt. 2. Jaki wymiar min dla drzwi jednoskrzydłowych określa Zamawiający? Otwory istniejące są mniejsze niż 1300mmx2100mm

Pyt. 3. Czy sposób obróbki drzwi w miejscach gdzie znajdują się płytki ma być tak wykonany jak drzwi zrealizowane wcześniej (bez naruszenia istniejących płytek)

Odpowiedź

1.W miejscach, w których znajdują się ościeża drewniane (8szt.), należy te ościeża zdemontować a następnie wykonać pod ten otwór stolarkę. Obrobić te miejsca w sposób nawiązujący do otoczenia.

2.W miejscach, w których znajdują się płytki ceramiczne (8szt), należy zlicować stolarkę z płytkami (bez ich demontażu, chyba że się uszkodzi) a jeśli napotka się wolną przestrzeń pomiędzy płytkami a ścianą należy wypełnić tę przestrzeń poliuretanową masą ogniochronną odpowiadającą parametrowi EI30

3.W przypadku miejsc gdzie znajdują drzwi jednoskrzydłowe (3szt.) należy istniejące drzwi zdemontować wraz z istniejącą obróbką płytami GK a następnie zamocować stolarkę (drzwi jednoskrzydłowe) o min wymiarze w świetle otworu (przejścia) 100 cm. Jeśli zajdzie taka potrzeba należy rozkuć otwór. Obrobić te miejsca w sposób nawiązujący do otoczenia.

2. Prosimy o informację czy drzwi i naświetla mają posiadać pas matowego szkła zapobiegający uderzeniu, jak również oznaczenia na drzwiach pchać, ciągnąć, drzwi przeciwpożarowe

Odpowiedź

Proszę o uwzględnienie podczas wyceny oznakowania BHP na drzwiach (fluorescencyjne „ pchać” i „ciągnąć”). Drzwi i naświetla mają posiadać pas matowego szkła zgodnie z przepisami.

3. Czy w posadzce mają być zamontowane odbojniki zapobiegające uderzeniu drzwi o ścianę?

Odpowiedź

Proszę podczas wyceny uwzględnić montaż odbojników (tylko na skrzydle czynnym) do drzwi o dużym natężeniu ruchu.

4. Czy skrzydło bierne w drzwiach dwu skrzydłowych ma być wyposażone w rygiel automatyczny?

Odpowiedź

Tak

5. Czy obrobione ościeża mają być pomalowane?


Odpowiedź

Tak

Informacją dodatkowa

Proszę o zastosowanie klamek z trzpieniem (długim) przez całą klamkę, sztyld podłużny, klamka wzmocniona do drzwi o dużym natężeniu ruchu o jakości odpowiadającej warunkom gwarancji (stal nierdzewna)

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian i są wiążące.

KOMENDANT
SZKOŁY POLICJI W PILE
w.z.
ZASTĘPCA KOMENDANTA
SZKOŁY POLICJI W PILE

podinsy Roman Gryczka