



DANE:  
 $P_1 = 126,14 \text{ kW}$   
 $P_0 = 100,0 \text{ kW}$   
 $I_0 = 152,7 \text{ A}$   
 Ilość stacji = 250A PRZY A/A  
 315A - BEZPOŚREDNIO

SZYBKIE SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE!

KUZMIAK DIGARTFOLIO.PL		Pracownia architektury <b>Kuzmiak &amp; Kuzmiak</b>	
ADRES INWESTYCJI	PLA, ul. Marii Konopnickiej dz. nr 236/4	PROJEKTANT	mgr inż. Andrzej Wrokowski
OBIEKT	HALA SPORTOWA SZKOŁY POLICJI W PILE	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Andrzej Wrokowski
TEMAT	ROZBUDOWA OBIEKTU O POMIESZCZENIE SIŁOWNI, SALE JUDO ORAZ SALE DO SPORTÓW WALKI	SKALA	AB-37
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT TABLICZY "SR"	NR RYSUNKU	DATA
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWIŚCIE	UPRRAWNIENIA	
PROJEKTANT	mgr inż. Andrzej Wrokowski	PROJEKTANT	mgr inż. Andrzej Wrokowski
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Andrzej Wrokowski	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Andrzej Wrokowski
SKALA	AB-37	DATA	25.10.2012