

ŁUKASZ SZLEPER PROJEKT
NIP 949 167 36 28 REGON 020378237
ul.Róży Wiatrów 13/3 53-023 Wrocław
tel. 603 950 959 e-mail lukszleper@o2.pl

temat.
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy budynku głównego Szkoły Policji w Pile przy Placu Staszica 7 wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz opracowaniem koncepcji.

inwestor. Szkoła Policji w Pile
Pl. Staszica 7
64-920 Piła

lokalizacja. Pl. Staszica 7, nr dz.236/4
64-920 Piła

tytuł rys.
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAPOWIETRZENIA KLATKI SCHODOWEJ K1 - I PIĘTRO

branża	PROJEKTANT : mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak nr upr.UAN.VI-f/3/38/88	podpis:
ELEKTRYCZNA		podpis:
branża	SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. Zbigniew Barszczyk nr upr.UAN.VI-f/3/59/90	podpis:
ELEKTRYCZNA		podpis:
		podpis:
skala rys. 1:100	data 11.2013	nr rys. IE/K1-6

5/7 c
kanał wentylacyjny
klapa dymowa pod sufitem, podłączenie do Sapu
KD/1/1, KD/1/2 DWIE KLAPY DYMOWE
1/KK-1
17x15,42 35,00
18x15,42 35,00
18x15,42 35,00
17x15,42 35,00
7x15,42 35,00
7x15,42 35,00
5/5
5/2, 5/3, 5/4 c
5/124
5/76, 5/77, 5/78 c
KLATKA SCH.K1 GRES
1/K1
okno oddymiające uchylane siłownikiem o powierzchni czynnej ok.1,0m2
6/98, 6/99, 6/100 c
1/KK-2
1/KK-3
1/KK-4
1/KK-5
1/KK-6
1/K5
5/79, 5/80, 5/81 c
okna oddymiające uchylane siłownikiem o powierzchni czynnej ok.1,0m2
6/101 c
6/103 c
6/102 c
5/1 c
5/123 c
5/122 c
5/121 c
5/120 c
5/119 c
1/K2
1/K3
1/K4
1/K7
1/K6
okno oddymiające uchylane siłownikiem o powierzchni czynnej ok.0,6m2
okno oddymiające uchylane siłownikiem o powierzchni czynnej ok.0,6m2
okno oddymiające uchylane siłownikiem o powierzchni czynnej ok.0,6m2
okno oddymiające uchylane siłownikiem o powierzchni czynnej ok.0,6m2
okno oddymiające uchylane siłownikiem o powierzchni czynnej ok.0,6m2
RO (ZP)
KŁ.PCV
1.61 ZAST.KOM.SZK. 29,59m2 WYKŁ.PCV
1.59 KOMUNIKACJA 5,43m2 WYKŁ.PCV
1.58 SEKRETARIAT 28,20m2 WYKŁ.PCV
1.54 ZAPL.BIUR. 24,18m2 WYKŁ.PCV
1.62 ZAPL.BIUR. 13,62m2 WYKŁ.PCV
1.60 P.SOCJ. 8,82m2 WYKŁ.PCV
1.57 KOMEND.SZK. 33,22m2 WYKŁ.PCV

LEGENDA:

- 0/K5 — SIŁOWNIKI NAPĘDU OKNA ODDYMIAJĄCEGO
- KD/1/... — SIŁOWNIKI NAPĘDU KLAP DYMOWYCH
- MODUŁ WEJ. - WYJ. WŁ. TYPU MIO 324 W PĘTLĘ DOZOROWĄ SYG. ALRMU POŻARU
- .../KK-... — KONTAKTRONY MONTOWANE W DRZWIOWACH
- c — CZUJKI DYMU
- PRZYCISK ROP
- SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY