



- UWAGI:
1. siłowniki D+H typu kompakt
 2. Okna oddymiające z siłownikiem D+H .24V
- podanie napięcia otwiera okno oddymiające .

LUKASZ SLEPPIK PROJEKT		temat.
Nr 949 167 36 28 REGON 020378237 ul.Róży Wiatrow 13/3 53-023 Wrocław tel. 603 950 959 e-mail: luszpe@o2.pl		Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy budynku głównego Szkoły Policji w Pile przy Placu Staszica 7 wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz opracowaniem koncepcji.
inwestor.	Szkoła Policji w Pile Pl. Staszica 7 64-920 Pila	lokalizacja. Pl. Staszica 7, nr dz.236/4 64-920 Pila
tytuł rys. SCHEMAT STRUKTURALNY UKŁADU ELEKTRYCZNEGO PODŁĄCZ. OKIEN ODDYMIAJĄCYCH - KL.SCHODOWA K1		
branża ELEKTRYCZNA	PROJEKTANT : mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak nr upr.UAN.VI-t/3/38/88	podpis:
		podpis:
	SPRACOWUJĄCY : mgr inż. Zbigniew Borszczyk nr upr.UAN.VI-t/3/59/90	podpis:
		podpis:
skala rys.	1:100	data 11.2013
		nr rys. IE/K1-3