UWAGA:
-DOBÓR URZĄDZEŃ DOKONANO ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA FIRMY FLAKT BOVENT SP. Z O.O.
-DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ URZĄDZEŃ NA TAKIE, KTÓRYCH PARAMETRY TECHNICZNE NIE SĄ GORSZE OD PROPONOWANYCH W PROJEKCIE .

Jednostka wentylatora
SMPA-100-6.50-c
V=60572m3/h
3~ 400V Nel=18kW
Wymiary zewnętrzne w rzucie 1261x800mm
h=1298mm
Waga m=485kg
Ustawiona na wibroizolatorach na posadzce wentylatorowni

Otwór 1370x3200 bezpośrednio nad posadzką

Krata RENSON typ 480 RAL 60572m3/h 1350x3180

Otwór 1400x2100 bezpośrednio nad posadzką

Otwór 2100x2100 bezpośrednio nad posadzką

Drzwi zewnętrzne ocieplone

Szafka sterująca

Lamele skierowane w górę;nawiew pionowo w górę

Nadproże N2 2x I 160

Nadproże N9 2x I 160

Nadproże N1 I 160

okno oddymiające uchylane siłownikiem o powierzchni czynnej ok.1,0m2

okno oddymiające uchylane siłownikiem o powierzchni czynnej ok.0,6m2

0.152	P. OPRAC. DANYCH
10,99	LINOLEUM
0.153	KSERO
27,67	LINOLEUM
0.155	BIURO
14,25	LINOLEUM
0.154	WC
3,25	PŁYTKI CERAMICZNE
0.156	WENTYLATRNIA
3,53	GRES
0.157	BIURO PODAWCZE
15,37	GRES
0.158	ZAPLECZE
3,45	GRES
0.159	SKLEPIK
15,01	GRES
0.60	KLATKA SCH.K1
151,76	GRES
0.64	KOMUNIKACJA
6,47	PANELE
0.62	PRZEDSIONEK
51,00	PŁYTY GRANITOWE
0.61	ROZDZIEL.GŁW.
7,83	GRES
0.66	POKÓJ
8,51	LINOLEUM
0.65	DYŻURNY SZKOŁY
15,47	LINOLEUM
0.67	TOALETA
3,30	PŁYTKI CERAM.
0.59	WARSZTAT
13,85	LINOLEUM
0.57	STL–BIURO
12,94	LINOLEUM

Hsp ist=308cm
Hsp ist=310cm
H ist=335cm
H ist=334cm
PRACOWNIA POLIGRAFICZNA
MAGAZYN DRUKÓW SZKOLENIOWYCH
0,00
±0,00=61,89m n.p.m.
Hsp ist=425cm
-1,09
-1,41
H ist=446cm
H ist=445cm
H ist=478cm
H ist=447cm
H ist=343cm
Hsp proj=300cm
H ist=337cm
Hsp proj=300cm
H ist=336cm
H ist=331cm
Hsp proj=300cm
H ist=344cm
H ist=337cm
H ist=336cm
H ist=336cm
H ist=336cm

C–C

PRZYŁĄCZE GAZU

ŁUKASZ SZLEPER PROJEKT
NIP 949 167 36 28 REGON 020378237
ul.Róży Wiatrów 13/3 53-023 Wrocław
tel. 603 950 959 e-mail lukszleper@o2.pl

temat.
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy budynku głównego Szkoły Policji w Pile przy Placu Staszica 7 wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz opracowaniem koncepcji.

inwestor. Szkoła Policji w Pile, Pl. Staszica 7, 64-920 Piła

lokalizacja. Pl. Staszica 7, nr dz.236/4 64-920 Piła

tytuł rys. PROJEKT ODDYMIANIA KLATKI K1 RZUT PARTERU

branża		podpis:
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT : mgr inż. arch Łukasz Szleper nr upr. 40/09/DOIA	
	SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. arch. Ewa Smolakowska nr upr. 13/99/DUW	
branża KONSTRUKCJE	PROJEKTANT : mgr inż. arch Łukasz Szleper nr upr. 69/DOŚ/07	
	SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. Piotr Szleper nr upr. SLK/1727/PWOK/07	
	OPRACOWANIE : mgr inż. Barbara Pater mgr inż.arch.Dagmara Kloska	

skala rys. 1:100 | data 11.2013 | nr rys. W1