

Piła, dnia 27-10-2015 r.

Wykonawcy postępowania

przetargowego nr 506/2015

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont klatek schodowych w budynku głównym – klatka K4 Szkoły Policji w Pile

Informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania. Poniżej przedstawiam treść oraz odpowiedź.

Pytanie 1

Proszę o informację:

- A. Odnośnie nawiązania w projekcie do istniejących opraw na klatce K2 prosimy o podanie modelu opraw:
- oprawa oświetleniowa 1x70W dwufunkcyjna wyposażone w moduł awaryjny AW, tubowa (nawiązująca kolorem, średnicą, źródłem światła do istniejących na klatce K2);
 - oprawa oświetleniowa tubowa, 1x70W (wersja n/t i w/s) nawiązująca kolorem, średnicą, źródłem światła do zastosowanych na klatce K2.
- B. W związku z kompatybilnością centrali oddymiania z istniejącą na klatce K2 prosimy o informacje na temat tej centrali.

Odpowiedź:

Ad. A

- Proszę o zastosowanie opraw świetlówkowych o mocy min 2x32W, dwufunkcyjnej (z lub bez modułu awaryjnego), tubowej (downlight), kolor oprawy biały, średnica około 26 cm, źródło światła TC-TEL GX24 (Osram lub Philips lub o parametrach równoważnych, klasa energetyczna A), oprawy wyposażone w szybkę ozdobną, oprawy (wersja n/t i w/s) BERYL N, M26, lub o parametrach równoważnych.

Ad. B

- Zamontowana centrala na klatce K2 to D+H RZN.

ZASTĘPCA KOMENDANTA
SZKOŁY POLICJI W PILE

mł. insp. Roman Gryczka